

EU-overensstemmelseserklæring FireBUS Brandsikringsautomatik



≡ AirFORCE erklærer, at følgende produkter:

FB-BSA-2	: Brandsikringsautomatik – Centralstyreboks
FB-FP-2	: Fejlpanel
FB-SF-2	: Strømforsyning
FB-BRS-2	: Brand- og røgspjæld modul
FB-RKS-2	: Røgkontrolspjæld modul
FB-RKC-2	: Røgkontrolspjæld centralmodul
FB-IG-2	: Indgangsmodul
FB-RB-2	: Relæboks
FB-DC-2	: Decentral brandsikringsautomatik
FB-Display	: Særskilt display

≡ Imødekommer følgende produktspecifikationer:

Sikkerhed	: EN 60730-1:2012 – Automatiske elektriske styringer til husholdningsbrug o.l. Del 1: Generelle krav.
EMC	: EN 61000-6-1:2007 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-1: Generiske standarder – Immunitetsstandard for bolig-, erhvervs- og letindustri miljøer Immunity. Residential, commercial and light industry. EN 61000-6-3:2007 – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generiske standarder - Emissionsstandard for bolig-, erhvervs- og letindustri miljøer. EN 61000-6-3/A1:2011 – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generiske standarder - Emissionsstandard for bolig-, erhvervs- og letindustri miljøer. EN 61000-6-3/A1/AC:2012 – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generiske standarder - Emissionsstandard for bolig-, erhvervs- og letindustri miljøer
RoHS	: Directive 2011/65/EU

≡ Supplerende information:

Produktet imødekommer kravene fra EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU og er mærket med CE-mærke.

Produktet er testet i en typisk konfiguration til normalt brug.

Erklæringen er kun gældende såfremt, at installation er udført i overensstemmelse med tilhørende installationsvejledning.

AiR ≡ **FORCE**

Slagelse den 09.04.2020,

Brian Schiøtt, teknisk direktør